

**Информация о наличии свободных и доступных мощностей ЖТПФ АО «QazaqGaz Aimaq»
на II квартал 2024 года.**

№	Наименование АГРС	Тип регулятора давления	Производительность (мощность) м3/час	Фактическая загруженность м3/час*	Свободная мощность м3/час
1	АГРС Талдыкорган	TARTARINI: РДМ 15/500 – 2 ед. РДМ 100/25 – 1 ед.	100 000	31 800 (линия г.Талдыкорган)	53 200 (без учета линии распределительный газопровод высокого давления «Талдыкорган-Текели»)
2	АГРС Талгар (линия г.Талгар)	РДУ (регулятор давления универсальный)	50 000	32 700	9 800
3	АГРС Байсерке	РДУ (регулятор давления магистральный)	50 000	14 600	27 900
4	АГРС Сарыозек	РГП – 100/100– 2 ед. РГП– 50/100 – 1 ед.	30 000	300	25 200

* максимальные часовые нагрузки потребителей АО «QazaqGaz Aimaq» зафиксированные в отопительные периоды 2022-2023, 2023-2024 года, при этом необходимо отметить, что при расчете не учтены максимальные часовые расходы потребителей частных ГРО, запитанных от вышеуказанных АГРС.

Директор

Согласовано:

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник ССиРГ



А.Малиев

Д.Альжанов

А.Далдаев

Д.Осербаев