

Информация по установленным АГРС по городу Шымкент за 01.01.2025г.

п/п №	№ АГРС/ГРС	На балансе ОСА или ЖКХ	Адрес сооружения	Давление газа		Пропускная способность м³/час	Факт. загруженность м³/час	Факт.загруженность в процентном соотношении
				Вх.давл.	Вых.дав.			
1	1	ИЦА	г.Шымкент, Абайский р-н, мкр.Сауле б/н	21,6	6	80 000	79 200	99
2	4	ИЦА	г.Шымкент, Енбекшинский р-н, с/о Базаржакла б/н	21,5	6	105 000	126 200	120
3	3	ЖКХ	г.Шымкент, Каратауский р-н, с/о Объездная трасса	86	10,5	250 000	136 400	54,56

• без учета выданных ТУ

Директор



Қалдығұлов Е.К.

Главный инженер

Жисиков В.М.

Заместитель главного инженера

Ауелбеков А.К.

Начальник ПТО

Рахманов Н.С.

Начальник ОСТ

Куанышбеков Ж.Б.